



**HANYU** 智能电力电容器

# 产 品 手 册



安徽瀚宇电气有限公司  
中国·安徽

版本号：HY20200701

---

# 引 言

诚挚的感谢您选用了本公司的产品。

请您在安装使用本产品之前详细的阅读本手册，以免造成误操作，这将为您节约宝贵的时间。

由于产品升级、版本更新，本手册所述内容以实物为准。如有错误、遗漏等不当之处，敬请各位用户谅解。

## 版权声明

本手册版权属于本公司，任何人未经我公司书面同意复制本手册将承担法律责任。

## 一、概述

集成智能无功补偿装置即低压智能电力电容器，HYIC 系列产品是由安徽瀚宇电气有限公司开发研制拥有自主知识产权的低压无功补偿装置，已经通过浙江省电力试验所的试验检测，并且取得国家多项技术专利。

HYIC 系列集成智能无功补偿装置是 0.4KV 低压配电网高效节能、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。由智能测控单元，可控硅复合开关电路，线路保护单元，一台(△型，内分两路)或一台(Y型)和△型+Y型的低压电力电容器构成。将电力电容器智能化、小型化、模块化。产品采用过零投切、网络通讯、自动化控制等先进技术，替代常规由智能控制器、熔丝、复合开关或机械式接触器、热继电器、低压电力电容器、指示灯等散件在柜内和柜面由导线连接而组成的自动无功补偿装置。

改变了传统无功补偿装置体积庞大和笨重的结构模式，从而使新一代低压无功补偿设备具有补偿效果更好，体积更小，功耗更低，价格更廉，节约成本更多，使用更加灵活，维护更加方便，使用寿命更长，可靠性更高的特点，适应了现代电网对无功补偿的更高要求

## 二、功能特点

- 1、过零投切：实现电压过零投入，电流过零切除，投切涌流很小，大大提高了设备的耐电压，电流冲击，功耗小，减少了常规电容器柜内 80%的能耗
- 2、温度保护：自愈式低压电力电容器内置温度传感器，能够反映电容器过电压，过谐波，漏电流过大和环境温度过高等情况下导致电容器内部发热，实现过温度保护，超过设定温度以后自动切除电容器，退出运行，

达到保护设备的目的

- 3、智能网络：多台电容器联网使用时，通过时序竞争，某一台成为主控电容，其余皆为辅控电容，无须设置，构成低压无功自动控制系统；如果个别从机故障，不进行投切动作，不影响其余工作，如果主机故障，其余电容再经过时序竞争，自动产生一个新的主控电容，组成一个新的系统；容量相同的电容器按循环投切原则，容量不同的电容器按适补原则投切；485 通讯接口，可以接入后台计算机，进行配电综合管理
- 4、积木结构：产品标准化、模块化，取代了传统的控制器、空气开关、交流接触器、可控硅、热继电器、电容器，将其合为一个整体，发热量小，组屏安装的时候采用积木堆积方式，电容器损坏时只需单体简单快速更换
- 5、接线简单：多台电容器组屏安装，生产工时比传统模式减少 60%以上，同时减少 80%连接线，减少 80%的节点，柜内简洁，在使用现场快速组装，大大提高了成套厂的生产效率
- 6、扩容方便：产品体积小，接线简单，随着用电用户电力负荷的增加，可以随时增加电容器的数量，改变了常规模式因接线复杂，一成不变的局限性，适应企业发展的需要，可以分期投资
- 7、维护方便：液晶屏中文显示保护动作类型，有过压、欠压、过流、小电流、过温、电压谐波、电流谐波等；智能式电容器具备自诊断功能，可以在液晶屏上反映以上故障，有利于现场故障查找，产品整体质保一年，电容器损坏时只需单体简单快速更换，实现免维护

8、效果显著：保障系统电压稳定合格；提高功率因数，对投入电容器进行预测，若投入电容器过补，则不投入，避免无功超额而罚款；控制可靠性100%，提高配变有功出力，减少增容投资，降损节能



### 三、主要指标

技术参数		指标
基本参数	电源电压	AC 380V± 20% (共补电容) AC 220V± 20% (分补电容)
	电压波形	正弦波，总畸变率不大于 5%
	取样电流	0 ~ 5A
	测量频率	50Hz± 5%
	消耗功率	<0.5W (切除电容器时) <1W (投入电容器时)
保护误差	电压	≤0.5%
	电流	≤1.0%;
	温度 (选配)	±1°C
	时间 (选配)	±0.01s
测量精度	电压	0.5 级
	电流	0.5 级

	有功功率	2.0 级
	无功功率	2.0 级
	功率因数	1.0 级
安全要求	满足“DL/T842-2003 低压并联电容器装置使用技术条件”中对应条款要求	
无功补偿参数	电容投切 时隔	>10s
	无功容量	单台 ≤ (20+20) kvar
	联机数量	1-64 (共补) / 1-42 (分补), (不超过 32 台)
使用条件	海拔高度	≤2500 米
	环境温度	-20°C ~ +65°C
	相对湿度	40°C 时 20% ~ 90%
	大气压力	79.5Kpa ~ 106KPa
	环境条件	周围介质无爆炸危险, 无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体, 无导电尘埃, 安装地不易剧烈振动, 无雨雪侵蚀。
可靠性参数	控制准确率	100%
	投切允许 次数	150 万次
	电容器容量运行时	≤1%/年

间衰减率	
电容器容量投切衰减率	$\leq 0.1\%/万次$
年故障率	0.1%

#### 四、型号规格说明



## 常规型智能电容器规格表


补偿方式	产品容量	产品型号	技术参数		外型尺寸		安装孔距
			工作电压	系统电压 380V 下的补 偿电流	长*宽*高 (不带安装脚)	长*宽*高 (带安装脚)	
分补	5kvar	HY1C0.25-5F/T	220±20%	6A	380×80×215	388×80×228	368*54
	10kvar	HY1C0.25-10F/T		11.7A	380×80×230	388×80×243	
	15kvar	HY1C0.25-15F/T		17.6A	380×80×230	388×80×243	
	20kvar	HY1C0.25-20F/T		23.5A	380×80×310	388×80×323	
	25kvar	HY1C0.25-25F/T		29.3A	380×80×310	388×80×323	
	30kvar	HY1C0.25-30F/T		35.2A	380×80×310	388×80×323	
共补	10kvar	HY1C0.45-(5+5)G/T	380±20%	10.8	380×80×285	388×80×298	
	15kvar	HY1C0.45-(10+5)G/T		16.3A	380×80×285	388×80×298	
	16kvar	HY1C0.45-(10+6)G/T		17.3A	380×80×285	388×80×298	
	20kvar	HY1C0.45-(10+10)G/T		21.7A	380×80×285	388×80×298	
	25kvar	HY1C0.45-(10+15)G/T		27.1A	380×80×295	388×80×308	
	30kvar	HY1C0.45-(15+15)G/T		32.5A	380×80×310	388×80×323	
		HY1C0.45-(20+10)G/T		32.5A	380×80×295	388×80×308	
	40kvar	HY1C0.45-(20+20)G/T		43.3A	380×80×310	388×80×323	
共补+分补	7.5kvar	HY1C0.45-2.5G+0.25-5F/T	220±20%	8.6A	380×80×280	388×80×293	
	10kvar	HY1C0.45-5G+0.25-5F/T		11.3A	380×80×280	388×80×293	
	15kvar	HY1C0.45-10G+0.25-5F/T		16.7A	380×80×280	388×80×293	
	20kvar	HY1C0.45-10G+0.25-10F/T		22.7A	380×80×295	388×80×308	
	30kvar	HY1C0.45-10G+0.25-20F/T		34.3A	380×80×360	388×80×373	

### 五、产品运行方式及接线方式

智能电容器工作电气原理示意图及接线方式（如下图）


### 主控制器接线

### 互感器接线




备注：RJ45控制器与互感器可根据工程需要配置。

### 正确的电气连接接口方式



两台智能电容之间的距离大于等于 50MM

## 控制器和智能电容连接方式



## 六、产品外观及结构图及接线端子定义

### 6.1 产品外观及结构图



### 6.2 接线端子定义

#### 6.2.1 共补接线端子定义



序号	定义	说明
1	HL1	C1指示灯
2	HL2	C1指示灯
3	HL3	C2指示灯
4	HL4	C2指示灯

网口:采样通讯位,网线连接


### 6.2.2 分补接线端子定义



序号	定义	说明
1	HL1	A相指示灯输出
2	HL2	B相指示灯输出
3	HL3	C相指示灯输出
4	UN	零线 (为内部电路提供基准)

网口是采样通讯位已经定义好,只接插进去就可以。

### 6.2.3 共补+分补接线端子定义



序号	定义	说明
1	HL1	分补A相指示灯
2	HL2	分补B相指示灯
3	HL3	分补C相指示灯
4	HL4	共补电容器指示灯(内部为C相输出, 指示灯另一端接B相)
5	UN	为内部电压基准采样线, 必须接零线。



注：这个UN代表的是分补电容器左侧的零线，每一台电容器上有两根零线，都必须接入，否则会使电容器报警不能投切。

## 七、显示内容及操作方法介绍

投切状态指示灯：分别指示电容状态；点亮投入，不亮为切除；

按键说明：

： 返回键

：上行/下行键，自动状态下翻页，设置状态下调整参数，手动状态下投切电容，事件记录状态下查看历史记录。



：确认键，确认保存参数

## 7.1 自动控制

系统上电后，3 秒钟后自动进入主菜单，延时约 180 秒后进入自动运行状态。

液晶背光 180 秒自动关闭，按任意键激活背光。



自动运行状态共有 5 屏，操作上行或下行键可循环显示各项电网运行数据（显示根据控制输出路数不同而不同）。

第一屏 显示实时电压、电流、零序电流、1-16 路电容器投切状态。

COS $\phi$	0.707	U(V)	I(A)	IO(A)						
VOLT(V)	380.0	A	220.0	0250.0	0000.0					
CURR(A)	0250.0	B	220.0	0250.0						
▲ C01		C	220.0	0250.0						
		▲	01	02	03	04	05	06	07	08
			09	10	11	12	13	14	15	16

共补

分补

“▲▼”为投切指示，当要投入或切除某路电容器时▲或▼闪烁，表示将要执行的动作。1~16 为输出状态，若某路号反显，表示该路已被投入。否则表示未被投入。

第二屏 显示有功功率、无功功率、功率因数，17-32 路电容器投切状态。

P ( KW )	116.3
Q (Kvar)	116.3
f ( Hz )	50.0
▲ C01	

共补

P (Kw)	Q (Kvar)	COS $\phi$
A 0038.8	0038.8	0.707
B 0038.8	0038.8	0.707
C 0038.8	0038.8	0.707
▲ 17 18 19 20 21 22 23 24		
25 26 27 28 29 30 31 32		

分补

第三屏 电容电流、温度（未用），33-48 路电容器投切状态。

C (A)	T1 (°C)
C1 ----	029.7
C2 ----	
▲ C01	

共补

C (A)	T1 (°C)
C1 ----	000.0
C2 ----	
C3 ----	
▲ 33 34 35 36 37 38 39 40	
41 42 43 44 45 46 47 48	

分补

第四屏 显示各相电压、电流谐波总畸变率，电网频率，49-64 路电容器投切状态。

THDu (%)	00.0
THDi (%)	00.0
▲ C01	

共补

THDu (%)	THDi (%)	F (Hz)
A 00.0	00.0	50.0
B 00.0	00.0	
C 00.0	00.0	
▲ 49 50 51 52 53 54 55 56		
57 58 59 60 61 62 63 64		

分补

第五屏 显示 3、5、7、9、11 次电压谐波畸变率。

	HRUn (%)	HRIn (%)
3	00.0	00.0
5	00.0	00.0
7	00.0	00.0
9	00.0	00.0
11	00.0	00.0

共补

	HRUn (%)		
	A	B	C
3	00.0	00.0	00.0
5	00.0	00.0	00.0
7	00.0	00.0	00.0
9	00.0	00.0	00.0
11	00.0	00.0	00.0

分补

第六屏 显示 13、15、17、19、21 次电压谐波畸变率。

	HRUn (%)	HRIn (%)
13	00.0	00.0
15	00.0	00.0
17	00.0	00.0
19	00.0	00.0
21	00.0	00.0

共补

	HRUn (%)		
	A	B	C
13	00.0	00.0	00.0
15	00.0	00.0	00.0
17	00.0	00.0	00.0
19	00.0	00.0	00.0
21	00.0	00.0	00.0

分补

第七屏 显示 3、5、7、9、11 次电流谐波畸变率。

	HRIn (%)		
	A	B	C
3	00.0	00.0	00.0
5	00.0	00.0	00.0
7	00.0	00.0	00.0
9	00.0	00.0	00.0
11	00.0	00.0	00.0

分补


第八屏 显示 13、15、17、19、21 次电流谐波畸变率。

HRIn (%)			
	A	B	C
13	00.0	00.0	00.0
15	00.0	00.0	00.0
17	00.0	00.0	00.0
19	00.0	00.0	00.0
21	00.0	00.0	00.0

分 补

## 7.2 手动控制

手动功能只作用于补偿电容器的强制投切。按 **Esc** 键进入主菜单,操作 **▲ ▼**键选择“手动控制”,操作“**Ent**”键,进入手动状态。



如某路电容值反显时,表示已被投入,否则表示未投入。

C01	A	005.0	Q
C02	B	005.0	Q
C03	C	005.0	Q
C04	A	005.0	Q
C05	B	005.0	Q
C06	C	005.0	Q

如某路容量被设置为“00”时则该路不能投入。操作 **▲ ▼**键选择要投入的路号,操作“**Ent**”键则该路电容器执行投入或切除动作。

## 7.3 参数设置

产品有关参数,出厂已经预置,用户可根据现场需要进行修改。


所有设置参数自动记忆，掉电不丢失。

如某项参数反显时，若需修改，可直接操作▲ ▼键修改参数。

如某项参数反显时，若不需修改，可直接操作“Ent”键选择其它项参数。

注意：如首次使用，必须按实际现场需要对变比、电容等参数重新设定。

按 Esc 键进入主菜单，操作 ▲ ▼键选择“参数配置”，操作“Ent”键，进入设置状态。



7.3.1 密码确认 按“Ent”键进入，输入密码。



密码输入正确后，按“Ent”键进入下一屏




按上下键切换“启动”、“关闭”。


启动：表示参数设置时所有电容的参数设置一样，只设置一个电容的参数，其余的电容参数自动修改过来（所有电容必须上电，并且通讯连接），自动组网时必须全部启动。

关闭：表示参数设置时只设置本智能电容的参数，不修改其余智能电容的参数。

7.3.2 参数项选择 按“Ent”键进入，选择要设定的参数项，比如“运行参数”。



7.3.3 设置运行参数 按“Ent”键进入，选择要设定的参数项。



第一屏

7.3.3.1 通讯地址

标识：ID

出厂预置：001

用途：设备通讯地址(备用)

范围：1-255

### 7.3.3.2 密码设置

标识：PW

出厂预置：0000

用途：确定设置参数修改权限

范围：0000-9999

### 7.3.3.3 电流互感器变比设置

标识：CT

出厂预置：0100(500/5)

用途：进线柜电流互感器变比，提供测量与控制参数

范围：0000-9000

### 7.3.3.4 目标功率因数设置

标识：COS

出厂预置：1.00

范围：0.85-1.00

步长：0.01

用途：设置功率因数所要达到的目标值

注意：保持功率因数在目标设置值，当功率因数不需要太高时可减小目标功率因数设置。

### 7.3.3.5 门限系数设置

标识：TK

出厂预置：1.0

范围：0.5-1.2

步长：0.1

用途：调整电容投入门限 注意：“投切门限”的值是指“投入门限系数”，其与“切除门限系数”的和是 1.2。

当 TK 设置为 1 时：

滞后状态，如果电网无功 $>$ 投入门限 $\times$ 预投电容器容值，那么投入该电容器 超前状态，如果电网无功 $>$ 切除门限 $\times$ 已投电容器容值，那么切除该电容器。需提高补偿效果时，可减小门限系数，若需要增加投切稳定范围时，可增大门限系数。

### 7.3.3.6 投切延时(1)设置


标识：D1

出厂预置：030.0S

范围：10.0 - 600 S

用途：设置电容投切延时时间

### 7.3.4 设置保护参数



The image shows a green display screen with a black border. In the top-left corner, there is a small icon of a circuit breaker. The screen displays the following parameters:

Uh:	246	V
UL:	190	V
THDu:	05.0	%
THDi:	000.0	%
D2:	000	S
TP:	000	°C
Rt:	04.0	H
It:	00.5	H

## 第二屏

### 7.3.4.1 过压保护设置

标识: Uh

出厂预置: 共补 430、分补 246V

范围: 共补 400V-480V 、分补 235V-280V

步长: 1V

用途: 电网过压时切除电容器

### 7.3.4.2 欠压保护设置

标识: UI

出厂预置: 共补 330、分补 190V

范围: 共补 300V-360V、分补 210V-175V

步长: 1V

用途: 电网欠压时切除电容器

### 7.3.4.3 电压总谐波畸变率超限设置

标识: THDu

出厂预置：08.0%

范围：00.0%–100.0%

步长：0.5%

用途：电压总谐波畸变率超限保护

#### 7.3.4.4 电流总谐波畸变率超限设置

标识：THDi

出厂预置：20.0%

范围：00.0%–100.0%

步长：0.5%

用途：电流总谐波畸变率超限保护

#### 7.3.4.5 切投保护延时(2)设置

标识：D2

出厂预置：180S

范围：00 - 300S

用途：电容放电时间。

#### 7.3.4.6 环境温度设置（附加功能，须事先说明）

标识：TEMP

出厂预置：0°C

范围：0–100°C

步长：1°C

用途：备用

#### 7.3.4.7 电容运行时间

标识：Rt

出厂预置：3H

范围：0-24H

步长：0.5H

用途：连续工作时间

#### 7.3.4.8 电容休息时间

标识：It


出厂预置：0.5H

范围：0-12H

步长：0.5H

用途：连续工作休息时间

### 7.4 电容配置设置



### 7.4.1 本机配置设置

	C1	C2	C3	C4
	(△)	(△)	(?)	(?)
SN:	01	02	00	00
VE:	10.0	10.0	00.0	00.0
				Kvar
Ih:	----	----		A
Il:	----	----		A

标识：SN

出厂预置：01 02 00 00

范围：01 - 64

用途：本组智能滤波电容器的投切序号。

标识：VE

程序默认：（在出厂后，会设置成与电容容量相对应的数值）

范围：00-60

用途：本组智能电容的容量。


标识：Ih(电容电流过流保护，暂不支持)

用途：电容过流时切除电容器

标识：Il(电容电流失流保护，暂不支持)


## 7.4.2 自动组网设置

按确认键进入




NO: 不需要自动组网, 退出该屏,

YES: 按确认键进入自动组网屏, 并且指示灯闪烁提示。



当出现下屏时表示组网成功, 组网成功后指示灯不闪烁, 并出现联网成功图标 。



032 表示本组共有 32 个电容。

## 7.5 超限及故障警示

当电网出现故障或某项参数超限时，对应参数反显提示某项值的状态过压、欠压、缺相以及某个参数超限。

## 八、使用注意事项

- 1、本机上电之前应仔细检查装置是否可靠接地；
- 2、只有熟悉该机操作手册的专业技术人员才允许安装、运行或检修本机；
- 3、本机的安装必须遵照所有有关的安全操作规程，必须通过正确的接线和电线尺寸来保证操作的安全性和运行的可靠性以及测量的准确性。
- 4、电源输入、CT 二次侧，均会产生危害人身安全的高电压，在操作时应小心，严格遵守用电安全操作规程。
- 5、在检修、安装和调换本机时，必须确保断开电源和短接 CT 二次侧回路；
- 6、在带电采集、设置数据时，无论何种情况下都不得接触带电部分。